



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí

### ATA DE SESSÃO

Pregão (Setor público) - Edital nº 007 - Processo nº 081

Ao(s) 18 dia(s) do mês de Outubro do ano de 2024, no endereço eletrônico [www.bbmnet.com.br](http://www.bbmnet.com.br) | [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br) (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). Rafael de Oliveira Pinto do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí, inscrito no CNPJ sob o nº 00.460.408/0001-46, para proceder a sessão pública de Pregão (Setor público) com o objetivo de Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Pregão (Setor público), após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 11:46:15 AM do dia 21 de Outubro de 2024

#### **PARTICIPANTES:**

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

BIDDEN COMERCIAL	36.181.473/0001-80
General Chemical Comércio e Derivados Ltda	05.860.142/0001-42

#### **LOTE 1 - Homologado**

**Critério de Participação:** Ampla participação - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

**Item nº 1** - Objeto: Hipoclorito de cálcio granulado 65%  $\text{Ca}(\text{OCI})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , mínimo de 65% de cloro ativo disponível em peso; Apresentado grânulos, máximo de 5% de insolúveis em água, isento de soda cáustica, máximo 0,05% ferro; máximo de 0,5% de óxido metais pesados Al; pH solúvel a 1% de 10,5 a 11,5; Solubilidade na água de 180 mg/ml. O produto deverá atender à Norma ABNT NBR 15784:2017 – Produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano – Efeitos a saúde – Requisitos. A matériaprima empregada no processo de fabricação e o produto resultante deverão ser adequados ao tratamento de água para consumo humano e, portanto, sem possibilidade de ser produto reciclado, residual de outros processos industriais ou que venham conferir características inadequadas à água potável, em valores que excedam aos limites estabelecidos na PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 do Ministério da Saúde.

Quantidade: 450

Preço unitário: R\$ 20,00

Valor Final: R\$ 9.000,00

Marca/Modelo: GR

**Valor Global (final): R\$ 9.000,00**

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

### CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
General Chemical Comércio e Derivados Ltda	Participante 2	05.860.142/0001-42	R\$ 45,00	R\$ 20,00	GR	Sim

### PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
BIDDEN COMERCIAL	Participante 1	36.181.473/0001-80	R\$ 25,98	R\$ 18,50	Hipo 65 Pro / Chemie	Sim
<b>Justificativa</b>						
Segundo o item 3.12.1 do edital, o licitante não poderá em hipótese nenhuma se identificar na ficha técnica, sob pena de desclassificação. Portanto o Participante 1 está desclassificado.						

### PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

### RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Pregão (Setor público), sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Pregão (Setor público):

---

**Rafael de Oliveira Pinto**

Pregoeiro

---

Maria Aparecida Ferreira

Equipe de Apoio

---

Sarah Angela Oliveira Brito

Equipe de Apoio

---

Bárbara Norette de Brito

Equipe de Apoio