

ESCLARECIMENTOS
Processo Licitatório nº 091//2024
Pregão Eletrônico nº 003/2025

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí-MG, por intermédio de sua Pregoeira vem respeitosamente apresentar a resposta ao questionamento da empresa **ITALY - VALVULAS E METAIS LTDA** inscrita no CNPJ **01.149.960/0001-80**, interessada em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025**, com as seguintes informações:

1). Solicitamos o esclarecimento, para qual modelo de válvula esfera devemos cotar para o Item 26, deste Edital, pois na descrição do mesmo, não consta a Classe de Pressão e se deseja com Passagem Plena ou Reduzida, e o SAAE – Cambuí, sempre utilizou a Válvula passagem plena e classe pressão PN40, mas que no último pregão por falta de especificação, foi obrigado a aceitar o modelo da COPASA.

Descrição que consta no Edital:

ITEM 26 – Quantidade: 20 peças – Código: 2302

REGISTRO DE ESFERA M/F LATÃO DE 1/2": Macho X Fêmea; Corpo: Latão Niquelado; Esfera: Latão Cromado; Haste: Latão; Borboleta: Alumínio; Parafuso: Aço Zincado.

Temos dois modelos de Válvulas de Esfera, com roscas Macho x Fêmea, como segue abaixo:

Válvula Esfera - Passagem Plena, Classe de Pressão PN40, Acionamento Borboleta.



Válvula Esfera - Passagem Reduzida, Classe de Pressão PN25, Acionamento Borboleta, Padrão COPASA.



RESPOSTA: Informamos que será aceito o modelo de válvula esfera - passagem reduzida, classe de pressão PN25, com acionamento borboleta, conforme o padrão COPASA, desde que atenda a descrição prevista no edital.

Cambuí, 07 de março de 2025.

Dírlei Breves Oliveira Silva
Pregoeira