

DEZEMBRO/2021

**PARÂMETROS ETA SANTO ANTÔNIO**

| PARÂMETROS                 | UNIDADE    | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | TOTAL ANÁLISES REALIZADAS | VALORES MÉDIOS OBTIDOS |
|----------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| pH                         | -          | 6,0 a 9,5              | 372                       | 6,97                   |
| Cloro Residual             | mg/l       | 2,0                    | 372                       | 1,07                   |
| Cor Aparente               | uC         | 15,0                   | 372                       | 0,23                   |
| Turbidez                   | NTU        | 5,0                    | 372                       | 0,78                   |
| Coliformes Totais          | NMP/100 ml | Ausentes               | 80                        | Ausentes               |
| Coliformes Termotolerantes | NMP/100 ml | Ausentes               | 80                        | Ausentes               |
| Flúor                      | mg/l       | 1,5                    | 372                       | 0,64                   |

**PARÂMETROS CONGONHAL**

| PARÂMETROS                 | UNIDADE    | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | TOTAL ANÁLISES REALIZADAS | VALORES MÉDIOS OBTIDOS |
|----------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| pH                         | -          | 6,0 a 9,5              | 08                        | 7,70                   |
| Cloro Residual             | mg/l       | 2,0                    | 08                        | 0,38                   |
| Cor Aparente               | uC         | 15,0                   | 08                        | 0,00                   |
| Turbidez                   | NTU        | 5,0                    | 08                        | 0,79                   |
| Coliformes Totais          | NMP/100 ml | Ausentes               | 08                        | Ausentes               |
| Coliformes Termotolerantes | NMP/100 ml | Ausentes               | 08                        | Ausentes               |

**PARÂMETROS RIO DO PEIXE**

| PARÂMETROS                 | UNIDADE    | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | TOTAL ANÁLISES REALIZADAS | VALORES MÉDIOS OBTIDOS |
|----------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| pH                         | -          | 6,0 a 9,5              | 68                        | 7,43                   |
| Cloro Residual             | mg/l       | 2,0                    | 68                        | 0,33                   |
| Cor Aparente               | uC         | 15,0                   | 68                        | 0,00                   |
| Turbidez                   | NTU        | 5,0                    | 68                        | 1,47                   |
| Coliformes Totais          | NM/100 ml  | Ausentes               | 08                        | Ausentes               |
| Coliformes Termotolerantes | NMP/100 ml | Ausentes               | 08                        | Ausentes               |

**PARÂMETROS VAZES**

| PARÂMETROS                 | UNIDADE    | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | TOTAL ANÁLISES REALIZADAS | VALORES MÉDIOS OBTIDOS |
|----------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| pH                         | -          | 6,0 a 9,5              | 08                        | 7,56                   |
| Cloro Residual             | mg/l       | 2,0                    | 08                        | 0,22                   |
| Cor Aparente               | uC         | 15,0                   | 08                        | 6,55                   |
| Turbidez                   | NTU        | 5,0                    | 08                        | 0,74                   |
| Coliformes Totais          | NMP/100 ml | Ausentes               | 08                        | Ausentes               |
| Coliformes Termotolerantes | NMP/100 ml | Ausentes               | 08                        | Ausentes               |

**PARÂMETROS FURNAS**

| PARÂMETROS                 | UNIDADE    | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | TOTAL ANÁLISES REALIZADAS | VALORES MÉDIOS OBTIDOS |
|----------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| pH                         | -          | 6,0 a 9,5              | 08                        | 7,66                   |
| Cloro Residual             | mg/l       | 2,0                    | 08                        | 0,39                   |
| Cor Aparente               | uC         | 15,0                   | 08                        | 2,00                   |
| Turbidez                   | NTU        | 5,0                    | 08                        | 0,54                   |
| Coliformes Totais          | NMP/100 ml | Ausentes               | 08                        | Ausentes               |
| Coliformes Termotolerantes | NMP/100 ml | Ausentes               | 08                        | Ausentes               |

Cambuí, 03 de Janeiro de 2022.

Letícia de Oliveira Souza  
CRQ- 04268515