

PARÂMETROS ETA SANTO ANTÔNIO

PARAMETROS	UNIDADE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	TOTAL ANÁLISES REALIZADAS	VALORES MÉDIOS OBTIDOS
pH	-	6,0 a 9,5	392	7,11
Cloro Residual	mg/l	2,0	392	0,89
Cor Aparente	uC	15,0	392	0,78
Turbidez	NTU	5,0	392	0,62
Coliformes Totais	NMP/100 ml	Ausentes	118	Ausentes
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml	Ausentes	118	Ausentes
Flúor	mg/l	1,5	392	0,51

PARÂMETROS CONGONHAL

PARAMETROS	UNIDADE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	TOTAL ANÁLISES REALIZADAS	VALORES MÉDIOS OBTIDOS
pH	-	6,0 a 9,5	12	7,00
Cloro Residual	mg/l	2,0	12	0,40
Cor Aparente	uC	15,0	12	1,12
Turbidez	NTU	5,0	12	0,12
Coliformes Totais	NMP/100 ml	Ausentes	12	Ausentes
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml	Ausentes	12	Ausentes

PARÂMETROS RIO DO PEIXE

PARAMETROS	UNIDADE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	TOTAL ANÁLISES REALIZADAS	VALORES MÉDIOS OBTIDOS
pH	-	6,0 a 9,5	14	7,16
Cloro Residual	mg/l	2,0	14	0,47
Cor Aparente	uC	15,0	14	2,03
Turbidez	NTU	5,0	14	0,68
Coliformes Totais	NMP/100 ml	Ausentes	14	Ausentes
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml	Ausentes	14	Ausentes

PARÂMETROS VAZES

PARAMETROS	UNIDADE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	TOTAL ANÁLISES REALIZADAS	VALORES MÉDIOS OBTIDOS
pH	-	6,0 a 9,5	12	7,02
Cloro Residual	mg/l	2,0	12	0,30
Cor Aparente	uC	15,0	12	1,85
Turbidez	NTU	5,0	12	0,52
Coliformes Totais	NMP/100 ml	Ausentes	12	Ausentes
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml	Ausentes	12	Ausentes

PARÂMETROS FURNAS

PARAMETROS	UNIDADE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	TOTAL ANÁLISES REALIZADAS	VALORES MÉDIOS OBTIDOS
pH	-	6,0 a 9,5	12	7,04
Cloro Residual	mg/l	2,0	12	0,40
Cor Aparente	uC	15,0	12	1,01
Turbidez	NTU	5,0	12	0,09
Coliformes Totais	NMP/100 ml	Ausentes	12	Ausentes
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml	Ausentes	12	Ausentes

Cambuí, 02 de Maio de 2024.

Milene Aparecida Pereira
CRQ-0220287